Engineer/ Nadzorni organ:	utiber PROJECT BIRO	Contractor/ Izvođač:	中国铁路国际 中国交建

Modernization and Reconstruction of the Hungarian-Serbian railway line in the territory of the Republic of Serbia, section Novi Sad – Subotica

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na teritoriji Republike Srbije, deonica Novi Sad – Subotica

MATERIAL APPROVAL REQUEST (MAR)

(ZAHTEV ZA ODOBRENJE MATERIJALA)

No./Br. **NSSU-S1-ARC-MAR-041**

Contractor is submitting request for approval of following materials /
Izvođač dostavlja zahtev za odobrenje za sledeće materijale:

Materijal:	**Aluminijumski lim**
Korišćenje materijala:	**Izrada aluminijumskih ploča plafona u vestibilu ŽS Novi Sad** **Pozicija: 6.11**
Materijal je u skladu sa tehničkim uslovima:	**Projekat za izvodjenje,knjige:1/1.1.1 Projekat arhikteture**

Prilozi:

1.Tehnički uslovi

2.Atest 1x1000x2000mm (atest aluminijumskog lima)

Prepared by / Pripremio:	**Signature /** Potpis:	
Biljana Ćulibrk		
Signed for Contractor / Overava za Izvođača:	**Signature /** Potpis:	**Date /** Datum:
Zorica Slavković Marjanović		24.04.2024.
RESPONSIBLE ENGINEER FOR ARCHICTETURE		

The above materials are / Gore navedeni materijali su:

A	**Approved /** Odobreni	**B**	**Approved with corrections /** Odobreni uz korekcije	**C**	**Returned for corrections /** Vraćeni na ispravku

Comments / Komentari:

- ДАТИ ИЗЈАВУ
- ДИМЕНЗИЈА ПЛОЧА У КЛЕСУ НЕ ОДГОВАРА ДИМЕНЗИЈАМА У ПРОЈЕКТУ
- АТЕСТ НЕ ПРИКАЗУЈЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ИЗ ТЕНДЕРА
- ДОСТАВИТИ РАЧУН И ОТПРЕМНИЦУ

Signed for Engineer / Overava za Nadzor:	**Position /** Pozicija:	**Date /** Datum:
МАШИНА ГАВРИЛОВИЋ	НАДЗОР АРХИТЕКТУРА	09.04.2024.